

大和郡山市清浄会館再整備・管理運営事業 募集要項等に関する質問（回答）※**現地見学会でのご質問への回答です。**

No.	書類名	頁	章	項目番号等	項目名	質問・意見	回答
1	要求水準書	30	2	6.1(5)③イ	測定対象系列	8/15質問・意見への回答のNo.34、9/10質問への回答のNo.10で、2炉1系を提案した場合の排ガス測定について、質問及び回答があるが、2炉1系の場合の測定回数について、ご教示をお願いします。	2炉1系の場合(仮に「A炉」「B炉」が同一系統とします。)の排ガスの測定については、A炉のみを運転しているとき、B炉のみを運転しているときの両方の測定を実施してください。
2	要求水準書	57	3	5.2(5)	解体・撤去	現施設の灯油について、残油の抜取りは市が行うのでしょうか。	残油の抜取りは、市が行います。貯蔵タンクの廃止に係る、残油抜取り以外の業務については、事業者が実施してください。