

市営住宅貯水槽清掃消毒業務

	質 問	回 答
1	前回のこの入札と比べて仕様変更の有無はございますか。有る場合はその詳細を教えてください。	一部変更あり。業務仕様書の貯水槽一覧表中、向畑住宅が、前回の「受水槽 地下式 (RC) 容量6.5m <sup>3</sup> 、高架水槽 FRP 容量 3 m <sup>3</sup> 」から、今回「受水槽 FRP複合版 (2槽式) 容量 6.0m <sup>3</sup> 」に変更。