

入札閲覧図書に関する質問書の回答

令和7年10月30日

回答課名 管理課

1 工事名又は業務等の名称

道路舗装補修工事（城小泉線）

質問事項	回 答
片側交互通行規制による施工と考えますが、交通誘導警備員の配置が2名/日（交代要員：無）の設計になっています。交代要員は、必須であると考えます。また、工事起点部の交差点施工時には、増員も必要になると考えます。	協議により、設計変更の対象とします。
左・右車線に分けて施工になると考えますが、道路センターでの舗装版切断が計上されていません。	設計変更の対象とします。
舗装打換え工（t=12cm）の設計ですが、受注者の自主的な施工方法（設計変更の対象外）として、切削オーバーレイ工（t=12cm）を選択することは可能でしょうか。	切削オーバーレイ工への変更は不可です。