

(小学校の部)

H21年9月1日現在

学校名	建物区分	棟番号	構造区分	階数	建築年月	床面積	診断年度	二次診断		備考	
								Is値	a値		
郡山南小学校	南棟西校舎	1-1	RC	2	S	4603	1,463	H19	0.41	1.67	
	南棟東校舎	1-2	RC	2	S	4610	724	H19	0.41	1.67	
	北棟西校舎	2-1	RC	3	S	4610	1,210	H19	0.29	1.27	
	北棟東校舎	2-2	RC	3	S	4705	1,083	H19	0.29	1.27	
	渡校舎(西)	3	RC	2	S	4610	35	H19	0.58	2.00	
	体育館	4	S	2	S	4610	887	H14	1.14	-	H15補強済
筒井小学校	北棟西校舎	11-1	RC	3	S	4711	638	H20	0.38	1.30	
	北棟東校舎	11-2	RC	3	S	4905	1,033	H20	0.38	1.30	
	東棟校舎(一部南棟含む)	11-3	RC	3	S	5210	1,526	H20	0.23	1.30	
	南棟校舎	11-4	RC	3	S	5508	772	H20	0.82	1.76	
	体育館	25	S	1	S	5403	845	H18	0.19	0.58	
矢田小学校	管理教室棟西校舎	14-1	RC	2	S	4702	968	H20	0.62	2.20	
	管理教室棟東校舎	14-2	RC	3	S	4906	645	H20	0.24	1.36	
	北棟普通教室棟校舎	15-1	RC	2	S	4711	695	H20	0.87	1.50	
	北棟管理教室棟校舎	15-2	RC	3	S	4808	966	H20	0.35	1.76	
	渡校舎(東)	22	RC	2	S	4808	84	H20	0.35	1.76	
	南棟普通教室棟校舎	24	RC	2	S	4906	499	H20	0.26	1.16	
	南棟普通教室棟校舎	25	RC	1	S	4906	247	H20	0.26	1.16	
	体育館	27	S	2	S	4907	851	H18	0.17	0.54	
	特別教室棟校舎	30	RC	2	S	5103	317	H20	0.62	2.20	
	南棟特別教室棟校舎	31	RC	2	S	5103	325	H20	0.26	1.16	
	北棟特別教室棟校舎	34	RC	2	S	5105	610	H20	0.87	1.50	
平和小学校	北棟普通教室棟校舎	14-1	RC	3	S	4708	602	H20	0.48	1.10	
	北棟普通教室棟西校舎	14-2	RC	3	S	4908	451	H20	0.48	1.10	
	北棟普通教室棟東校舎	14-3	RC	3	S	4908	490	H20	0.48	1.10	
	北棟特別教室棟校舎	14-4	RC	3	S	5412	688	H20	0.68	2.33	
	南棟東校舎	21	RC	3	S	5412	794	H20	0.71	1.33	
	体育館	24	S	1	S	5509	892	H18	0.45	1.38	
	渡校舎(西)	28	RC	3	S	6310	240		-	-	新耐震基準・補強不要
治道小学校	南棟西校舎	29	RC	3	S	6310	2,399		-	-	〃
	西棟校舎	16-1	RC	3	S	5403	1,436	H20	0.67	1.26	
	東棟校舎	16-2	RC	3	S	6009	1,717		-	-	新耐震基準・補強不要
	体育館	19	S	1	S	5503	808	H20	0.31	0.95	
昭和小学校	北棟校舎	33	RC	1	S	5408	304	H20	1.67	1.93	
	南棟東校舎	34	RC	4	S	5408	1,902	H20	0.56	1.36	
	渡校舎(西)	36	RC	2	S	5408	79	H20	0.78	2.41	
	渡校舎(東)	37	RC	2	S	5408	62	H20	0.71	2.18	
	体育館	39	RC	1	S	5708	870		-	-	新耐震基準・補強不要
片桐小学校	南棟西校舎	49	RC	4	S	6010	2,318		-	-	〃
	南棟東校舎	19-1	RC	3	S	4702	1,481	H20	0.41	1.38	
	南棟西校舎	19-2	RC	3	S	4802	901	H20	0.29	1.03	
	管理・特別教室棟南校舎	20-1	RC	3	S	4802	429	H20	0.29	1.03	
	管理・特別教室棟北校舎	20-2	RC	3	S	4906	252	H20	0.29	1.03	
	北棟東校舎	23	RC	3	S	4906	1,084	H20	0.35	1.55	
	体育館	33	S	1	S	5703	835		-	-	新耐震基準・補強不要
郡山北小学校	北棟西校舎	34	RC	3	S	5707	1,459		-	-	〃
	南棟校舎	1-1	RC	2	S	4603	1,369	H19	0.48	1.26	
	北棟東校舎	2-1	RC	3	S	4610	1,881	H19	0.07	0.80	
	北棟西校舎	2-2	RC	3	S	4705	938	H19	0.07	0.80	
	体育館	3	RC	1	S	4610	820	H18	0.39	0.76	

学校名	建物区分	棟番号	構造区分	階数	建築年月	床面積	診断年度	二次診断		備考
								Is値	d値	
片桐西小学校	北棟校舎	1	RC	3	S 4708	1,771	H20	0.33	1.25	
	渡校舎(西)	2	RC	3	S 4712	204	H20	0.56	2.48	
	渡校舎(東)	3	RC	3	S 4712	297	H20	0.53	1.90	
	南棟管理・普通教室棟校舎	4-1	RC	3	S 4712	1,027	H20	0.38	1.11	
	南棟西校舎	4-2	RC	3	S 4903	451	H20	0.38	1.11	
	南棟特別・普通教室棟校舎	4-3	RC	3	S 5005	1,013	H20	0.31	3.55	
	体育館	5-1	S	1	S 4809	786	H13	0.89	-	H14補強済
郡山西小学校	北棟校舎	1-1	RC	3	S 5203	1,761	H20	0.34	1.00	
	東棟校舎	1-2	RC	3	S 5402	574	H20	0.81	1.10	
	南棟東校舎	2-1	RC	3	S 5203	464	H13	0.89	2.96	
	南棟西校舎(西棟含)	2-2	RC	3	S 5203	1,759	H13	0.89	2.96	
	体育館	9	S	1	S 5205	822	H18	0.23	0.71	
矢田南小学校	北棟校舎	1	RC	3	S 5707	2,924	H20	0.50	1.20	
	南棟校舎	4	RC	3	S 5707	2,122	H20	0.48	1.06	
	体育館	5	S	1	S 5707	891	H18	0.17	0.51	

(中学校の部)

学校名	建物区分	棟番号	構造区分	階数	建築年月	床面積	診断年度	二次診断		備考
								Is値	d値	
郡山中学校	北棟校舎	25	RC	4	S 5703	2,896	H20	0.50	1.00	
	東棟校舎	26	RC	4	S 5703	2,397	H20	0.56	1.10	
	南棟校舎	27	RC	4	S 5703	2,827	H20	0.46	1.03	
	西棟校舎	28	RC	2	S 5703	266	H20	1.50	1.20	
	体育館	29	S	2	S 5703	1,461	H18	0.11	0.19	
郡山南中学校	北棟校舎	28	RC	4	S 5809	2,204		-	-	新耐震基準・補強不要
	体育館	30-1	RC	1	S 5908	1,116		-	-	〃
	南棟東校舎	37-1	RC	5	H 1012	4,808		-	-	〃
郡山西中学校	南棟西校舎	37-2	RC	2	H 1012	318		-	-	〃
	南棟校舎	1-1	RC	3	S 4806	2,428	H13	0.36	1.07	
	渡校舎(東)	2	RC	3	S 4806	290	H13	0.66	1.73	
	北棟特別教室棟校舎	3-1	RC	3	S 4806	602	H21	0.37	1.23	
	北棟特別・普通教室棟校舎	3-2	RC	3	S 5003	954	H21	0.37	1.23	
	北棟普通教室棟東校舎	3-3	RC	3	S 5207	480	H21	0.37	1.23	
	北棟普通教室棟西校舎	3-4	RC	3	S 5608	775	H21	0.75	1.23	
	特別教室棟	4	S	1	S 4806	256	H21	0.01	0.03	
	体育館	5	S	2	S 4806	1,263	H12	0.14	0.47	
	西棟校舎	18	RC	3	S 5608	1,212	H21	0.48	1.60	
郡山東中学校	北棟校舎	1	RC	5	S 5805	2,095		-	-	新耐震基準・補強不要
	西棟校舎	2	RC	4	S 5805	1,179		-	-	〃
	南棟東校舎	3-1	RC	4	S 5805	1,358		-	-	〃
	南棟西校舎	3-2	RC	4	S 5805	1,090		-	-	〃
	体育館	5-1	RC	2	S 5805	1,198		-	-	〃
片桐中学校	西棟校舎	1	RC	4	S 6105	2,446		-	-	新耐震基準・補強不要
	南棟校舎	2	RC	4	S 6105	2,088		-	-	〃
	北棟校舎	3	RC	4	S 6105	1,966		-	-	〃
	体育館	8	RC	2	S 6105	1,298		-	-	〃