

令和3年10月13日 採水

原水の有機フッ素化合物(PFOA及びPFOS)の分析結果(単位ng/L)

	昭和浄水場(着水井)	北郡山浄水場(着水井)
PFOA	6	2未満
PFOS	2	1未満
和	8	2未満

浄水の有機フッ素化合物(PFOA及びPFOS)の分析結果(単位ng/L)

	昭和浄水場(給水栓)	北郡山浄水場(給水栓)
PFOA	3	2未満
PFOS	1	1未満
和	4	2未満

分析機関：大阪市水道局水質試験所