大和郡山市上下水道部
工務課浄水係

令和　６年１１月　水質検査結果書（毎月検査）

水の種類　　浄　　水
採水場所　　北郡山浄水場出口（植槻町）
採水日　　R6.11.12

	項　　目	単　　位	測　定　値	水質基準
毎	一　般　細　菌	(個/mℓ)	0	100以下
月	大　　腸　　菌		検出せず	検出しないこと
項	塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.8	200以下
目	TOC（有機物等）	(mg/ℓ)	0.4	3以下
	ｐ　Ｈ　値		7.2	5.8～8.6
9	味		異常なし	異常でないこと
項	臭　　気		異常なし	異常でないこと
目	色　　度	(度)	0.5未満	5以下
	濁　　度	(度)	0.1未満	2以下
	残　留　塩　素	(mg/ℓ)	0.8	0.1以上
その他	蒸発残留物	(mg/ℓ)	162	500以下
	電気伝導度	(μS/cm)	196	－－－

検査機関　毎月検査･残留塩素　奈良広域水質検査センター組合
　　その他　　大和郡山市上下水道部工務課浄水係