

## 大和郡山市上下水道部

## 工務課浄水係

## 令和 6 年 1 2 月 水質検査結果書（毎月検査）

省略不可項目検査より抜粋

|             |                |                                    |       |         |
|-------------|----------------|------------------------------------|-------|---------|
| 水の種類        | 浄 水            |                                    |       |         |
| 採水場所        | 北郡山浄水場出口（植槻町）  |                                    |       |         |
|             | 採水日            | R6. 12. 9                          |       |         |
|             | 項 目            | 単 位                                | 測 定 値 | 水質基準    |
| 毎           | 一 般 細 菌        | (個/ml)                             | 0     | 100以下   |
| 月           | 大 腸 菌          |                                    | 検出せず  | 検出しないこと |
| 項           | 塩化物イオン         | (mg/l)                             | 6.9   | 200以下   |
| 目           | TOC（有機物等）      | (mg/l)                             | 0.4   | 3以下     |
|             | p H 値          |                                    | 7.3   | 5.8～8.6 |
| 9           | 味              |                                    | 異常なし  | 異常でないこと |
| 項           | 臭 気            |                                    | 異常なし  | 異常でないこと |
| 目           | 色 度            | (度)                                | 0.5未満 | 5以下     |
|             | 濁 度            | (度)                                | 0.1未満 | 2以下     |
|             | 残 留 塩 素        | (mg/l)                             | 0.9   | 0.1以上   |
| そ<br>の<br>他 | 蒸発残留物          | (mg/l)                             | 196   | 500以下   |
|             | 電気伝導度          | (μS/cm)                            | 196   | — — —   |
| 検査機関        | 毎月検査等<br>電気伝導度 | 奈良広域水質検査センター組合<br>大和郡山市上下水道部工務課浄水係 |       |         |