

大和郡山市上下水道部

工務課浄水係

令和 6 年 2 月 水質検査結果書

| 水の種類         | 浄 水            |               |         |       |
|--------------|----------------|---------------|---------|-------|
| 採水場所         | 北郡山系管末給水栓（奈良口） |               |         |       |
|              |                | 採水日           | R06.2.8 |       |
| 項 目          | 単 位            | 測 定 値         | 水質基準    |       |
| 毎 一 般 細 菌    | (個/ml)         | 0             | 100以下   |       |
| 月 大 腸 菌      |                | 検出せず          | 検出しないこと |       |
| 項 塩化物イオン     | (mg/l)         | 7.7           | 200以下   |       |
| 目 TOC (有機物等) | (mg/l)         | 0.4           | 3以下     |       |
|              | p H 値          | 7.2           | 5.8~8.6 |       |
| 9 味          |                | 異常なし          | 異常でないこと |       |
| 項 臭 気        |                | 異常なし          | 異常でないこと |       |
| 目 色 度        | (度)            | 0.5未満         | 5以下     |       |
|              | 濁 度            | (度)           | 0.1未満   |       |
|              | 残 留 塩 素        | (mg/l)        | 0.7     | 0.1以上 |
| そ の 他        | 蒸発残留物          | (mg/l)        | 188     | 500以下 |
|              | 電気伝導度          | ( $\mu$ S/cm) | 190     | ---   |

検査機関 毎月検査・残留塩素 奈良広域水質検査センター組合

その他 大和郡山市上下水道部工務課浄水係