

## 市庁舎消防用設備等点検一覧表

### ●大和郡山市役所(庁舎棟・交流棟・倉庫棟)

#### 1.消火器設備(機器点検)

名称	規格等	数量	備考
ABC粉末消火器	10型	70本	
ABC粉末消火器(設計標準使用期限2023)	10型	2本	廃棄

#### 2.誘導灯設備(機器点検)

名称	規格等	数量	備考
誘導灯		134個	
電源装置		1式	
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### 3.消防用水

名称	規格等	数量	備考
防火水槽	40m <sup>3</sup>	1槽	

#### 4.連結散水設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
散水ヘッド		14個	
連結送水口	双口型	2個	
常用電源		1式	
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### 5.自動火災報知設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
受信機	FR50 GR型	1面	4階総務課
副受信機		1面	
差動式スポット型感知器		349個	
光電式スポット型感知器		51個	
光電式スポット型感知器(連動兼用)		39個	
光電式スポット型感知器(3種)		29個	
定温式スポット型感知器		41個	
定温式スポット型感知器		1個	1種 70℃ 防爆型
光警報制御装置		1個	
光警報装置		25個	
発信機	FR P型1級	24台	
表示灯		2台	
電源		1式	
消火栓起動連動装置			
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### 6.排煙設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
連動制御盤		1面	
手動起動装置		86個	
排煙窓		86台	
防煙シャッター		33台	
電源装置		1式	
配線点検		1式	総合点検のみ

#### 7.屋内消火栓設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
加圧送水装置		1台	
ポンプ操作盤		1面	
呼水装置	50L	1台	
屋内消火栓		19基	
手動起動スイッチ		19個	

表示灯		19個	
放水口		17台	
常用電源		1式	
放水テスト		1式	総合点検のみ
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### 8.泡消火設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
加圧送水装置		1台	
泡タンク		1台	
自動起動装置		1台	
ポンプ操作盤		1面	
警報盤		1面	
泡ヘッド		254個	
流水検知装置		1台	
一斉解放弁		21台	
手動起動弁		20台	
混合装置		1式	
感知装置		1個	
呼水装置		1式	
圧力スイッチ		1台	
常用電源		1式	
原液検査		1式	総合点検のみ
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### 9.ハロゲン化物消火設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
主制御装置		1台	ボンベ40kg
遠隔操作箱		1個	
煙感知器		1個	
定温式スポット型熱感知器		1個	
バッテリー	1800mAh	1個	
起動用ガス容器	CO2ボンベ	1本	
消火設備ダンパー復旧装置		1個	
ピストンダンパー		2個	

#### 10.移動式消火設備(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
粉末タンク		5本	ABC薬剤 33kg
加圧ガス容器		5本	
クリーニング用ガス容器		5本	
ホース		5本	20m
ノズル		5個	
表示灯		5個	
安全装置		5台	
格納箱		5台	
受台		5台	
放出弁		5個	
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### 11.連結送水設備(外観機能・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
連結送水口	双口型	1個	
放水口		7個	

#### 12.避難器具(機器点検・総合点検)

名称	規格等	数量	備考
垂直救助袋	3段回転(袋長9m)	1台	3階北西側
垂直救助袋	3段回転(袋長14.2m)	1台	4階北東側

垂直救助袋	3段回転(袋長18.9m)	1台	5階北東側
-------	---------------	----	-------

### 13. 自家発電設備

名称	規格等	数量	備考
ディーゼル発電装置	750KVA	1基	
燃料小出槽	950L	1槽	
地下燃料タンク	1200L	1槽	
燃料移送ポンプ	0.75KW	2台	
燃料移送ポンプ操作盤		1面	
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ

#### ※負荷運転試験対象設備(設置場所 庁舎棟屋上)

原動機	製造者	ヤンマー
	型式等	AY40L-UT-AP
	種類	ディーゼル機関
発電機	製造者	大洋電機(株)
	型式等	LX-M44ZL-4
	装置容量	662KW
蓄電池	製造者	(株)GSユアサ
	型式等	REH16-12・REH40-12
	外形	24V96Ah
	表示	制御弁式鉛蓄電池
	総電圧	26.5V

#### ●大和郡山市立コミュニティ会館

名称	規格等	数量	備考
誘導灯	20W	2個	
配線点検	絶縁測定	1式	総合点検のみ
ABC粉末消火器	10型	2本	