令和7年6月17日

入札参加者 各位

大和郡山市長 上田 清
(公 印 省 略)

大納言塚史跡標柱整備業務
条件付一般競争入札に係る質問事項について (回答)

このことについて、指定期日までに質問の提出がありましたので、下記の通り回答するものです。

記

質問事項	回答
仕様書の図面に記載されている標柱本体の材質（アルミ）はステンレスに変更することは可能でしょうか。	耐食性がアルミと同等以上のステンレス（鋼種 SUS304 以上）であれば、変更することは可能です。